

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД ТАГАНРОГ»
муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 29
347900 г. Таганрог, ул. Ломкина 2-а
ИНН 6154066323 КПП 615401001
тел.61-24-65, факс 61-20-57
"14" авг 2015г.

№ _____

Главному государственному инспектору города
Таганрога по пожарному надзору, начальнику
отделения НД по г. Таганрогу
майору внутренней служб
Лагоде Е.А

Уважаемый Евгений Александрович!

Доводим до Вашего сведения информацию о мерах, принятых по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (предписание №23/1/1 от 11.02.2015г. :

1. Все общественные помещения обеспечены наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
2. Проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы (протокол №1 от 25.03.2015г.).
3. В соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» произведён расчёт категории по взрывопожарной и пожарной опасности и определение класса зоны по Правилам устройства электроустановок складских помещений с вывешиванием соответствующих информационных табличек.
4. В соответствии с договорами №50 и 51 от 01 января 2015 года с ООО «МП Континент» производится ежемесячное техническое обслуживание АПС и дистанционный радиомониторинг технического состояния АПК «Андромеда» с выдачей не реже 1 раза в квартал акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта.
5. На объекте МОБУ СОШ №29 обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек.
6. Приказом директора по МОБУ СОШ №29 № 377 от «13» декабря 2012г. утверждена программа проведения вводного инструктажа, являющаяся приложением к Положению о порядке проведения противопожарного инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности.
7. Заключён договор с ООО «МП Континент» (сумма 108293 рубля) на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений в зданиях МОБУ СОШ №29 с проведением проверки качества огнезащитной обработки и составлением соответствующего акта (работы будут выполнены не позднее 30 сентября 2015 года).

Директор МОБУ СОШ №29

А.С. Топалов



Листов	№	Вх. №
1	14	69
20 15 года		
Отдел ГПН по г. Таганрогу УГПН Главного управления МЧС России по Ростовской области		