

Доводим до Вашего сведения информацию о мерах, принятых по устранению нарушений требований п.1.6.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (представление ТТО СКУ Ростехнадзора от 22.01.2015г.:

1. Проведено техническое освидетельствование аппаратов защиты и коммутации в этажном распределительном устройстве 2 этажа ШП-3 учебного корпуса Литер АА1а2 (наружный и внутренний осмотр);
2. Организацией ООО «Энергоцентр» проведено испытание и наладка электрооборудования с составлением технического отчёта по обследованию и профилактическим испытаниям сопротивления заземляющего устройства, сопротивления изоляции, проверки наличия цепи между контуром заземления и заземлёнными элементами, измерению полного сопротивления петли «фаза-нуль».

Директор МОБУ СОШ №29



А.С. Топалов